



Existant HTA

Souterrain



Aérien



Projeté HTA

Souterrain



Aérien



Abandonné



Poste DP



Poste client



RAS



Jonction



Dérivation



Pontage



Point d'ouverture



Vu pour être annexé
à mon arrêté en date du

09 JAN. 2024



L'adjointe déléguée
Sandrine RIVOALLAND

Après Travaux

*Création d'un nouveau Poste DP avec TFO de 250 kVA (Prise en compte de la Tranche B avec 9 lots nus + 1 lots collectif pour 10 logements) par réalisation de 2 boîtes de jonction sur le départ HTA RHOD issu du Poste Source MONTJAY et pose de 2X260 m en S150AL dont 2X 250 m en domaine privé et 2X 10 en domaine public.
*BT du lotissement sera réalisée par création de départs issus du nouveau Poste DP.



Vu pour être annexé
à mon arrêté en date du
09 JAN. 2024
L'adjointe déléguée
Sandrine RIVOALLAND



PA0910932210001M01
IDF-BT-2023-009759
06/11/2023
Rue du Clos Saint Jean
91470 BOULLAY-LES-TROUX
Type d'affaire : PA modificatif de la Tranche A
avec la suppression d'un lot nu
lotissement composé de 30 lots pour 27 lots
nus + 1 lot commun + 2 lots privés (Tranche A).
Puissance estimée : 214 kVA.
Client : FONCIERE DE LA VALLEE DE CHEVREUSE

Avant Travaux

ENEDIS
L'ELECTRICITE EN RESEAU

BE 2^{ème} Couronne

Existant HTA
Souterrain
Aérien

Projeté HTA
Souterrain
Aérien

Abandonné

Poste DP
Poste client

RAS
Jonction
Déviation
Pontage
Point d'ouverture